



Livello "B", Piano atri-platea

Illuminazione di emergenza - Pianta Livello "B", Atri - platea

V.BIOT - Pianimetria impianti di sicurezza livello "B" atri-platea

PENTA Illuminazione di emergenza
ITTEATRI Penta Teatra del '700
 TEATRO ROMULO VALLI - ADEGIAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEI SISTEMI ESISTENTI DI CONTROLLO DELL'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
 Pianta Livello "B"
 Febbraio 2023
 17083_T_E05
 1:100



LEGENDA SIMBOLI

[Symbol]	Impianto di sicurezza a LED esistente da sostituire	NOTICE	SN 2100 1-5V LED 23W 7P65
[Symbol]	Impianto di sicurezza a LED per illuminazione di sicurezza (con lampade da sostituire)	NOTICE	SN 2100 1-5V LED 23W 7P65
[Symbol]	Campi illuminazione di sicurezza (con lampade da sostituire)	NOTICE	SN 2100 1-5V LED 23W 7P65
[Symbol]	Numero linee di sicurezza	NOTICE	SN 2100 1-5V LED 23W 7P65
[Symbol]	Apparecchio MONITORING di segnalazione in 4 tipi con lampada LED a nuova installazione	NOTICE	SN 2100 1-5V LED 23W 7P65
[Symbol]	Apparecchio MONITORING di segnalazione in 4 tipi con lampada LED a nuova installazione	NOTICE	SN 2100 1-5V LED 23W 7P65
[Symbol]	Apparecchio MONITORING di segnalazione in 4 tipi con lampada LED a nuova installazione	NOTICE	SN 2100 1-5V LED 23W 7P65
[Symbol]	Numero campo illuminazione di sicurezza LED da PAVONE/INTEC	NOTICE	SN 2100 1-5V LED 23W 7P65
[Symbol]	SEGNAL. SPINTE	NOTICE	SN 2100 1-5V LED 23W 7P65



TIPOLOGIA NUOVE LAMPADE